



REZERWY MIEJSCA NA ODBIORY PRZEWIDZIANE W KOLEJNYCH ETAPACH INWESTYCJI

UWAGA:

– Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, DTR producentów

- Całość prac powinna być wykonana przez osobę lub firmę elektryczną uprawnioną do wykonywania prac związanych z montażem instalacji elektrycznych.
- Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako przykładowe dla określenia podstawowych parametrów i dopuszcza się ich zamianę na równoważne
- W tablicy przewidzieć rezerwę wolnego miejsca na wspornikach TH min 40%
- Ochronnik dobezpieczyć wyłącznikiem nadpądowym 63A char. C lub wkładką bezpiecznikową gG 125A (3P+N)
- Zachować równomierność obciążenia faz
- Zabezpieczenia urzadzeń technologicznych wykonać/skorygować zgodnie z DTR zakupionego urządzenia.

ROZDZIELNICA RG:

SZAFA WOLNOSTOJĄCA
Z DRZWIAMI I ZAMKIEM

$P_i = 335,5kW$
$k_j = 0,65$
$P_s = 219,3kW$
$I = 332,7A$
$Ib = 400A$

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ					
Projekt przebudowy (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A, budowa nowego bunkra nr 81B oraz budowa zaplecza techniczno-biurowego nr 81C na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku					
TEREN INWESTYCJI			ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	NR ARKUSZA	OBRĘB	POWIAT	JEDN.EWIDENC.	ULICA
nr 17		257	OTWOCKI	OTWOCK	UL. A. SOŁTANA 7
INWESTOR					
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH 05-400 Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA					
modulor sp. z o.o. ul. Kaszubska 8/6 50-214 Wrocław tel/fax 0713218709					
I.ELEKTRYCZNE		IMIĘ NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE		DATA	PODPIS
	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ŁUKASZ TYCYK	PDL/IE/0068/18	07.2020	
	SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ANNA BOREK	PDL/0159/POOE/13	07.2020	
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA				BRANŻA	
Projekt przebudowy (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A, budowa nowego bunkra nr 81B oraz budowa zaplecza techniczno-biurowego nr 81C na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku				IE	
				STADIUM	DATA
				PB	07.2020
RYSUNEK				SKALA	NR RYS.
Główny schemat zasilania. Rozdzielnica RG				---	E-04