

LEGENDA

- INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKTOWANA DRUT STALOWY OCYNKOWANY 8mm MONTOWANY NA WSPORNIKACH Z KOŁKIEM ROZPOROWYM/MONTOWANY NA WSPORNIKACH KLEJONYCH
- POŁĄCZENIE SKRĘCANE LUB SPAWANE
- POŁĄCZENIE METALICZNE METALOWYCH ELEMENTÓW
- ZŁĄCZE KONTROLNE INST. ODGROMOWEJ
- UZIOM OTOKOWY

UWAGA:

ZWODY ODPROWADZAJĄCE PIONOWE NALEŻY UKŁADAĆ W RURZE GRUBOŚCIENNEJ O ODPORNOŚCI 275kV NA TYNKU POD ELEWACJĄ BUDYNKU

PRZY URZĄDZENIACH NA DACHU /AGREGATACH, JEDNOSTKACH ZEWNĘTRZNYCH KLIMATYZACJI, CENTRALACH WENTYLACYJNYCH/ NALEŻY W ODLEGŁOŚCI IZOLACYJNEJ POSTAWIĆ MASZTY ODGROMOWE I POŁĄCZYĆ ZE ZWODAMI POZIOMYMI NA DACHU

W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY POGRĄŻYĆ DODATKOWY UZIOM OTOKOWY LUB SZPILKOWY W CELU UZYSKANIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ PODCZAS ŁĄCZENIA STALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU CELEM ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI METALICZNEJ ZWODÓW ODPOROWADZAJĄCYCH I UZIOMU

PRZEWODY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA ZAINSTALOWANE NA DACHU NALEŻY UKŁADAĆ W JAK NAJWIĘKSZEJ ODLEGŁOŚĆ OD ZWODÓW ODPROWADZAJĄCYCH POZIOMYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ

WSZYSTKIE PRZEWODY ZASILAJĄCE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NA DACHU PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH TYPU 'VA' NA UCHWYTACH

INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt przebudowy (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A, budowa nowego bunkra nr 81B oraz budowa zaplecza techniczno-biurowego nr 81C na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

TEREN INWESTYCJI			ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	NR ARKUSZA	OBRĘB	POWIAT	JEDN.EWIDENC.	ULICA
nr 17		257	OTWOCKI	OTWOCK	UL. A. SOŁTANA 7

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH
05-400 Otwock (Świerk) ul. Andrzeja Sołtana 7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

modulor sp. z o.o.
ul. Kaszubska 8/6
50-214 Wrocław
tel/fax 0713218709

		IMIĘ NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE		DATA	PODPIS
I.ELEKTRYCZNE	OPRACOWAŁ	MGR INŻ. ŁUKASZ TYCYK	PDL/IE/0068/18	07.2020	
	SPRAWDZIŁ	MGR INŻ. ANNA BOREK	PDL/0159/POOE/13	07.2020	

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA	BRANŻA	
Projekt przebudowy (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego bunkra nr 81A, budowa nowego bunkra nr 81B oraz budowa zaplecza techniczno-biurowego nr 81C na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku	IE	
	STADIUM	DATA
	PB	07.2020
RYSUNEK	SKALA	NR RYS.
Rzut dachu. Instalacje elektryczne	1:100	E-03