



Znak: AZP.270.29.2018

Otwock-Świerk, dnia 19.09.2018r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórki budynków oraz wiat śmietnikowych na terenie NCBJ w Otwocku-Świerku.**

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1**

Czy zamurowanie prześć w budynku, tynkowanie, naprawa ścian, docieplenie, po rozbiórce przybudówki nr 23 powinno być uwzględnione w ofercie? Jeśli tak to prosimy o dokładny zakres prac.

Odpowiedź:

Należy zamurować i otynkować od wewnątrz otwór drzwiowy między bud. 23 a przybudówką. Dach po odcięciu należy zabezpieczyć przed przeciekaniem np. papą. Docieplenie ściany z zewnątrz będzie realizowane odrębnym zamówieniem.

**Pytanie 2**

W jakim zakresie rozebrać zejście podziemne do przybudówki budynku nr 23? Ewentualnie jak je zakończyć?

Odpowiedź:

Wejście główne do bud. nr 23 nie podlega rozbiórce, dlatego zejście podziemne pozostaje nienaruszone.

**Pytanie 3**

Czy zamawiający posiada informację o ilości płyt sokalitowych (zawierających azbest) w budynku 82?

Odpowiedź:

Ilość płyt sokalitowych należy ustalić na podstawie załączników graficznych (rzuty kondygnacji 1/2 i 2/2)

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych  
ds. Administracyjno-Technicznych

.....  
Marek Juszczyk  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)