



Znak: IZP.270.81.2020

Otwock-Świerk, dnia 02.09.2020r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. **„Zaprojektowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku reaktora MARIA oraz w obiektach towarzyszących, wraz z pełną instalacją Central DSO, oraz instalacją linii głośnikowych w budynku R2A”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę:

Pytanie: „Prosimy o informację, czy w momencie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym brak paszportu dozymetrycznego wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki dla personelu instalatorskiego będzie się wiązało z odrzuceniem wniosku Wykonawcy”.

Odpowiedź: **Nie. Wykonawca musi zapewnić posiadanie przez personel realizujący proces projektowy i instalacyjnych paszportów dozymetrycznych wydanych przez PAA na moment przystąpienia personelu do prowadzenia prac wynikających z przeprowadzonego postępowania. Posiadanie paszportu determinuje możliwość prowadzenia prac na terenie obiektu R2, nie jest natomiast wymogiem na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnione)