



Znak: IZP.270.81.2020

Otwock-Świerk, 16.09.2020 r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn. „Zaprojektowanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku reaktora MARIA oraz w obiektach towarzyszących, wraz z pełną instalacją Central DSO, oraz instalacją linii głośnikowych w budynku R2A”

I. Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi na pytania skierowane przez wykonawców:

1. Pytanie 1: „W załączniku nr 1a do SIWZ- Program Funkcjonalno-użytkowy- zawarta jest informacja o dwóch nowych budynkach R2E i R3F dla których należy przewidzieć rezerwę mocy po 500W. Proszę o informację do których centrali systemu DSO będą przyłączone linie głośnikowe z R2E i R2F, czy będą to centrale w budynku A, B czy C+D?”

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca Wykonawcy topologii połączeń urządzeń pod warunkiem, iż zachowany zostanie podział na strefy rozgłaszania..

2. Pytanie 2: „W dokumencie SIWZ Zamawiający wymaga aby projektowany system DSO posiadał 10% zapas urządzeń, czy dotyczy to samych głośników? Czy całego systemu?”

Odpowiedź: Wg pkt 2.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną rezerwę sprzętową wszelkich urządzeń głośnikowych, oraz mikrofonowych w ilości minimum 10% każdego z typów zainstalowanych urządzeń.”

Owa rezerwa dotyczy jedynie głośników i stacji mikrofonowych. Dostawa rezerwy sprzętowej 10% urządzeń nie dotyczy wyposażenia szaf rack.

3. Pytanie 3: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną rezerwę sprzętową wszelkich urządzeń głośnikowych, oraz mikrofonowych w ilości minimum 10% każdego z typów zainstalowanych urządzeń” poprzez odpowiedzi na poniższe pytania:

- czy Zamawiający wymaga ww. rezerwy także dla wzmacniaczy, zasilaczy i kontrolerów czy też tylko dla głośników? Np. w przypadku kontrolera systemu, wzmacniaczy, stacji mikrofonowych, zasilacza itp. nie da się dostarczyć 10% ich rezerwy i trzeba dostarczyć fizycznie drugie lub następne szt.- w jakiej formie ww. rezerw urządzeń ma być przekazana Zamawiającemu?”

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jedynie dostarczenia rezerwy w postaci 10% stosowanych: głośników (każdego z typów), oraz stacji mikrofonowych. Dostawa rezerwy sprzętowej 10% urządzeń nie dotyczy wyposażenia szaf rack.



Zamawiający oczekuje iż na etapie realizacji instalacji Wykonawca przekaże rezerwowe, fabrycznie zapakowane urządzenia. Zamawiający będzie składował je we własnej siedzibie. Koszty urządzeń rezerwowych muszą być ujęte w składanej ofercie.

4. Pytanie 4: „Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności posiadania przez głośniki ceramicznej 4 zaciskowej listwy zaciskowej i zastąpienie zapisem, iż wystarczające jest aby głośniki systemu posiadały ceramiczną kostkę zaciskową uniemożliwiającą powstanie zwarcia przewodów linii głośnikowej w warunkach pożaru oraz stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i dopuszczenia dla systemu DSO zgodnie z obowiązującym prawem”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę pod warunkiem, iż stosowane w głośnikach listwy zaciskowe będą umożliwiały zmianę natężenia dźwięku indywidualnego głośnika poprzez zmianę odczepów transformatora.

5. Pytanie 5: „Prosimy o wskazanie, do której centrali DSO będą przyłączone te budynki E i F?”

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca Wykonawcy topologii połączeń urządzeń pod warunkiem iż zachowany zostanie podział na strefy rozgłaszania.

6. Pytanie 6: „Prosimy o wyspecyfikowanie pomieszczeń o wysokim natężeniu hałasu tła pochodzącego od pracujących urządzeń silników”.

Odpowiedź: Są to pomieszczenia wyszególnione w pliku zal._nr_1_do_pfu.xlsx posiadające przypisaną liczbę sygnalizatorów optycznych.

tj. Pomieszczenia:

60	Pompownia
70	Pomieszczenie filtrów
71	Wentylatornia wyciągowa
72	Wentylatornia nawiewna
74a	Pomieszczenie Agregatów

7. Pytanie 7: „Czy w przypadku głośników EX dedykowanych do stref zagrożonym wybuchem Zamawiający dopuszcza zastosowanie niecertyfikowanych głośników spełniających wymagania EX? Wyjaśniamy w tym miejscu, iż do stref zagrożonym wybuchem brak jest certyfikowanych rozwiązań posiadających świadectwo dopuszczenia CBOP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośników EX dedykowanych do stref zagrożonym wybuchem, niecertyfikowanych przez CNBOP głośników jedynie w pomieszczeniach 03, 015, 015a, 015b, 015c, 74a.

8. Pytanie 8: „Z uwagi na krótki okres przygotowania oferty, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.09.2020r. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedłużania terminu składania ofert.



- II. Ponadto Zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Skreśla się w rozdz. VIII pkt 12 o brzmieniu: „Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
*(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnione)*