




**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Znak: OZ/37/2015

Otwock-Świerk, dnia 09.09.2015

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Soltana 7

Dotyczy ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na: „dostawę, montaż i uruchomienie 12 nowych urządzeń UPS, wraz z niezbędnym wyposażeniem”

W związku z pytaniem do ogłoszenia wyjaśniam, co następuje:

Pytanie:

W ogólnej charakterystyce przedmiotu dostawy napisane jest, że ma być udzielona gwarancja lub rękojmia na okres 24 miesiące. Natomiast w szczegółowym opisie napisane jest gwarancja 36 miesięcy. Zatem zwracam się z pytaniem jaki jest wymagany okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem b. Warunki gwarancji – wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące.

Pytanie:

W ogólnej charakterystyce przedmiotu napisane jest, że urządzenia mają być montowane w szafie RACK. W opisie urządzenia o mocy 1000 VA nie ma wspomnianego (jak to jest w przypadku dwóch większych urządzeń), że urządzenie ma być w obudowie do zamontowanie w szafie RACK. Zatem zwracam się z pytaniem, czy urządzenie o mocy 1000 VA ma być montowana w szafie RACK?

Odpowiedź:

Urządzenia 1000 VA mają być zamontowane w szafach RACK. Obudowa urządzenia musi umożliwiać montaż pomiędzy belkami nośnymi szafy 19 cali, przy pomocy uchwytów do belek nośnych.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych


mgr Marek Juszczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)