



Znak: OZ/3/2016

Otwock-Świerk, dnia 04.02.2016

Zamawiający:

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**  
**05-400 Otwock-Świerk**  
**Ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na: „dostawę elementów hydraulicznych”

W związku z pytaniem do ogłoszenia Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1:**

Proszę o wyspecyfikowanie funkcji jakie ma spełniać demineralizator i do jakiej aplikacji ma wchodzić? Opisany przez Państwa zestaw jest filtrem mechanicznym, nie ma funkcji demineralizowania? Czy wkład ma być skonfigurowany także w celu demineralizacji?

**Odpowiedź 1:**

*Demineralizator ma składać się z:*

- filtra narurkowy FP 20" z przyłączem G1/2"
- obudowy wkładu 9CV
- łącznika do obudowy wkładu.

*Demineralizator jest częścią układu wodnego.*


*Opisany zestaw sam w sobie nie ma funkcji demineralizowania. Jest to obudowa z wkładem i filtrem – tylko to jest przedmiotem zamówienia. Nie ma potrzeby konfigurowania wkładu.*

**Pytanie 2:**

Czy do systemu ma być również dołożony wkład zasypowy (mający funkcję demineralizacji)?

**Odpowiedź 2:**

*System ma być bez wkładu zasypowego.*

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych  
ds. Administracyjno-Technicznych  
  
mgr Marek Juszczyk

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)