



Znak: OZ/3/2016

Otwock-Świerk, dnia 05.02.2016

Zamawiający:

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
Ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert na: „dostawę elementów hydraulicznych”

W związku z pytaniem do ogłoszenia Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Odnosnie pozycji 50. 3 - drogowy zawór mieszający z regulatorem temperatury bezpośredniego działania wykonany z czujnikiem zanurzeniowym - Jaki zakres temperaturowy dla regulatora wymaga zamawiający?

20 - 50 st.C; 40 - 70 st.C; 50 - 80 st.C; 70 - 100 st.C

Odpowiedź 1:

W pozycji 50. 3-drogowy zawór mieszający z regulatorem temperatury bezpośredniego działania wykonany z czujnikiem zanurzeniowym - zakres temperaturowy dla regulatora 20 - 50 st. C.

Pytanie 2:

Proszę o weryfikację oznaczenia dla grzałki.

Odpowiedź 2:

Oznaczenie Grzałki w poz. 50 zał. nr1: ER250 1,5 kW, G11/2”.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Marek Juszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)