



Znak: ZP/15/2016

Otwock-Świerk, dnia 10.08.2016 r.

**Zamawiający**

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
ul. Andrzeja Sołtana 7  
05-400 Otwock-Świerk

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jest „**Remont kabli elektroenergetycznych do podstacji OPT-7**”

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1:**

Proszę o rozwianie wątpliwości, czy należy zaferować kabel SN - **N2XSY 3x70/16 12/20kV**, czy **N2XSY 1x70/16 12/20kV** ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU na remontowanych trasach, należy zaferować kabel **3x N2XSY 1x70/16 12/20kV**, co znaczy że na jednej trasie będą ułożone w osłonie AROT 3(trzy) kable **N2XSY 1x70/16 12/20kV**.

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych  
ds. Administracyjno-Technicznych

*mgr Marek Juszczyk*

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)