



Narodowe Centrum Badań Jądrowych
National Centre for Nuclear Research
ŚWIERK

Znak: AZP.270.39.2018

Otwock-Świerk, dnia 18.10.2018r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń budynku R2A w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1


Czy wewnątrz pomieszczeń Zamawiający wymaga prowadzenia przewodów freonowych i odprowadzenia skroplin w korytkach maskujących czy w bruzdach?

Odpowiedź:

Wewnątrz pomieszczeń Zamawiający wymaga prowadzenia przewodów freonowych i odprowadzenia skroplin w korytkach maskujących.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych


Marek Juszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)