



Otwock-Świerk, dnia 14.12.2020r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Prace remontowo – budowlane wybranych pomieszczeń budynku nr 39 dla potrzeb nowej serwerowni CIŚ II w Narodowym Centrum Badań Jądrowych**”

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przytacza treść zapytań oraz udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Ściana zabezpieczająca wykop – po czyjej stronie jest projekt wykonawczy?

Odpowiedź: Projekt wykonawczy ściany zabezpieczającej wykop jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Płyty stropowe gr 9 cm, fundamenty i słupy żelbetowe, konstrukcja stalowa stropu - po czyjej stronie jest projekt wykonawczy?

Odpowiedź: Projekt wykonawczy na płyty stropowe gr 9cm, fundamenty, słupy żelbetowe oraz konstrukcję stalową stropu jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Jaką technologie Iniekcji Krystalicznej należy zastosować?

Odpowiedź: Wykonawca może zastosować dowolną skuteczną metodę iniekcji, która zagwarantuje powstrzymanie przenikania wód z gruntu do pomieszczenia.

Pytanie nr 4

Co należy zrobić z kanałem wentylacyjnym kolidującym z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, który jest widoczny na PZT oraz w opisie.

Odpowiedź: Kanał należy rozebrać w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie prac o wymaganym zakresie.

Pytanie nr 5

Czy pomieszczenia nie wskazane na wizji lokalnej np. 39B/2 są w zakresie prac?

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje pomieszczenia: 39B/3, 39B/2, 39B/09, 39B/13, 39A/07, zgodnie z Załącznikiem 1a do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnione)