



Znak: AZP.270.101.2019

Otwock-Świerk, dnia *04.12.*2019r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa urządzeń i materiałów na potrzeby realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji wraz z pracami ogólnobudowlanymi w hali fizycznej w budynku Reaktora Maria” do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku**

W związku z pytaniami do SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1**

Uwzględniając poniższy komentarz proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza klasę efektywności centrali A zgodnie z rozporządzeniem EUROVENT.

*Klasa efektywności którą podaje komfovent jest akredytowana przez jednostkę niemiecką. W Polsce obowiązuje rozporządzenie ERP oraz EUROVENT i nie ma możliwości aby dla samej centrali nawiewnej bez odzysku uzyskać klasę efektywności A+ "*

*Zgodnie z rozporządzeniem EUROVENT aby centrale miała klasę efektywności A+ musiałyby być razem z recyrkulacją powietrza. Jak wiemy w projekcie są centrale nawiewne więc nie ma możliwości aby zgodnie z EUROVENTEM centrale z VTS miały klasę A+. (co nie zmienia faktu że patrząc się na przepisy niemieckie mogłaby taki parametr uzyskać).*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści urządzenia w klasie efektywności A.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zamiennika centrali wentylacyjnej o parametrach jak w załączonej karcie doborowej. Dostawa central wpisanych w projekcie jest niemożliwa w podanym terminie zgodnie z informacją od producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza każdy zamiennik spełniający podane w przetargu parametry techniczne, zgodnie z rozdziałem III pkt. 2 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oceny i badania ofert, w tym zgodność parametrów dokonuje się po otwarciu złożonych ofert.

**Pytanie nr 3**

W załączniku nr 1 do SIWZ, Zestawienie zamawianych materiałów na potrzeby realizacji zadania pn. "Modernizacja instalacji wraz z pracami ogólnobudowlanymi w hali fizycznej budynku Reaktora Maria" Załącznik A do formularza ofertowego, w części IV wymieniony jest "żuraw słupowy obrotowy".

Czy chodzi tu o wynajęcie żurawia słupowego czy może o zakup? Jeżeli o wynajęcie to na jaki okres?

**Odpowiedź:** Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa żurawia słupowego obrotowego.



**Pytanie nr 4**

W załącznik nr 1 do SIWZ, Zestawienie zamawianych materiałów na potrzeby realizacji zadania pn. "Modernizacja instalacji wraz z pracami ogólnobudowlanymi w hali fizycznej budynku Reaktora Maria" Załącznik A do formularza ofertowego, w części I wymieniona jest centrala wentylacyjna. Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta centrali wymienionej w zestawieniu czas oczekiwania na taką centralę wynosi 6,5 tygodnia, dlatego nie ma możliwości dostarczenia takiej centrali do końca roku kalendarzowego.

Czy w związku z powyższym istnieje możliwość przesunięcia terminu dostawy na późniejszy.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości przesunięcia terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych

  
prof. dr hab. Krzysztof Kurek

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnione)