



Narodowe Centrum Badań Jądrowych
National Centre for Nuclear Research
ŚWIERK

Znak: AZP.270.10.2019

Otwock-Świerk, dnia 25.02.2019 r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock-Świerk

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie parkingu na terenie NCBJ”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się zastosowanie gruzu betonowo ceglatego do wykonania warstwy dolnej dot. Obmiar pkt.7.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania gruzu betonowo ceglatego.

Pytanie nr 2

Jaką frakcję tłuczniwa należy zastosować dot. obmiar pkt.8

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania frakcji 16-22.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Techniczne
Marek Juszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)