



Znak: IZP.270.122.2020

Otwock-Świerk, dnia 30.11.2020r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana baterii akumulatorów na fabrycznie nowe w dwóch zasilaczach awaryjnych UPS General Electric typu SG PurePulse 3P 300 kVA w budynku serwerowni CIŚ nr 88 NCBJ w Otwocku - Świerku”

Zamawiający przytacza treść zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie

Jak określają Państwo w specyfikacji jednym z wymogów dla nowo dostarczanych akumulatorów jest: *trwałe oznaczenie producenta i typu, oraz serii i daty produkcji na obudowie bloku akumulatora - brak tych oznaczeń na obudowie baterii akumulatorów będzie skutkowało nie wykonaniem przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy.*

Czy dopuszczają Państwo akumulatory które będą mieć te dane w formie trwałej, niezrywalnej i fabrycznej naklejki na obudowie każdego akumulatora?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza trwałe oznaczenie producenta i typu oraz serii i daty produkcji na obudowie bloku akumulatora w formie trwałej, niezrywalnej i fabrycznej naklejki na obudowie każdego akumulatora.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)