



Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i instalację agregatów prądotwórczych z silnikiem DIESLA.**

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

W punkcie 2.3.1 SIWZ wymagane jest wykazanie się co najmniej dwoma dostawami wraz z instalacją i uruchomieniem agregatów prądotwórczych. Czy dla Zamawiającego instalacja jest tożsama z montażem?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Wymagany paszport dozymetryczny zostanie wydany na wniosek Zamawiającego, czy Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie złożyć stosowne dokumenty o wydanie paszportów dozymetrycznych dla osób wykonujących przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 264 z późn zm.).


Pytanie 3:

Czy biorący udział w przetargu ma wykazać posiadanie paszportów dozymetrycznych przez osoby wykonujące zamówienie podczas składania oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykazania przez Wykonawcę posiadania paszportów dozymetrycznych na etapie składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu paszporty dozymetryczne dla osób wykonujących zamówienie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracji i Technicznych

mgr Marek Juszczyk
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)