



Znak: ZP/19/2017

Otwock-Świerk, dnia 06.07.2017r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę i instalację agregatów prądotwórczych z silnikiem DIESLA.**

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie 1:**

Czy poprzez certyfikat CE silnika Zamawiający rozumie deklarację zgodności WE?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie 2:**

W związku z przedmiotem realizacji zadania czasowo zajmie ono około 3-5 dni roboczych. Biorąc pod uwagę krótkotrwałość prac czy Zamawiający zgadza się aby pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące bez wymogu posiadania paszportów dozymetrycznych?

Odpowiedź:

Przy jednorazowych pracach paszporty dozymetryczne nie są wymagane. Biorąc pod uwagę konieczność serwisowania agregatów co najmniej raz na rok zalecane jest jednak posiadanie paszportów dozymetrycznych.

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na termin 13.07.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.07.2017r. i dokona zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych  
ds. Administracyjno-Technicznych

  
Inż. Marek Juszczyk

(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)