



Znak: ZP/49/2015

Otwock-Świerk, dnia 28.08.2015r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
Ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni olejowych”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:


W związku z faktem, że nasza firma jest zainteresowana przystąpieniem do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę oleju opałowego chcielibyśmy uzyskać informację na temat możliwości dokonania zmian w SIWZ, w zakresie wymogu zgodności dostarczanego oleju z obowiązującą normą opałową. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas olej opałowy WAR można stosować bez żadnych zmian inwestycyjnych w kotłowniach zasilanych lekkim olejem opałowym, jednakże parametry techniczne nie pokrywają się dokładnie z parametrami określonymi w normie dla oleju opałowego lekkiego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tylko olej opałowy lekki o parametrach zgodnych z normą PN-C 96024.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych


.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)