



Znak: ZP/38/2015

Otwock-Świerk, dnia 30.06.2015r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
05-400 Otwock-Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie baterii 220V”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem oznaczenie sprawy: ZP/38/2015 „Dostawa, montaż i uruchomienie baterii 220V”, chciałabym się zapytać czy chodzi o baterię kwasową czy zasadową? Z opisu przedmiotu zamówienia nie możemy określić rodzaju (typu) baterii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest bateria kwasowa.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Badań Jądrowych
ds. Administracyjno-Technicznych


mgr Artur Juszczyk

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)