



Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
National Centre for Nuclear Research  
ŚWIERK

Znak: AZP.270.10.2018

Otwock-Świerk, dnia 31.07.2018r.

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
05-400 Otwock-Świerk  
ul. Andrzeja Sołtana 7

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Instalacja monitoringu wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku”.

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację odnośnie wysokości słupów typu sygnalizacyjnego, tj. wysokość która jest podana jako min. 6m należy liczyć od najwyższego punktu wysięgnika do podstawy? Proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

Podana wysokość słupów liczy się od podstawy do wysięgnika. Zamawiający ma zainstalowane słupy o wysokości 7 m liczone od podstawy do zamocowania wysięgnika, natomiast źródło światła znajduje się na wysokości 8 m.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Zastępca Dyrektora  
Narodowego Centrum Badań Jądrowych  
ds. Administracji i Technicznych

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnione)